

Zápis
z jednání, které se konalo dne 17.9.2012 na stavbě

„Ohrazenice, rekonstrukce mostu ev.č. 01016-2“

Přítomni:	Ing. M. Čáp	KSSLK
	p. J.Bakeš	KSSLK
	Ing. T. Částka	CSW Projekt CZ s.r.o.
	Ing. V.Schovajsa	Firesta-Fišer a.s.
	Ing. R.Škoch	Firesta-Fišer a.s.
	Ing. P.Libosvár	Exprojekt s.r.o.
	Ing. V.Hoznour	VPÚ DECO a.s.
	Ing. L. Bureš	IBH spol. s r.o.
	Bc. M. Bureš	IBH spol. s r.o.

Předmětem jednání bylo zhodnocení stavu stávajícího mostního objektu, statického stavu klenby, jako budoucí nosné konstrukce, kterou předpokládal využít technický návrh rekonstrukce tohoto mostu zpracovaný v DZS projektantem VPÚ DECO a.s. Praha. V návaznosti na závěr výše uvedeného posouzení stanovení dalšího postupu výstavby této akce.

Dle zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ze dne 10.9.2012 vykazuje klenba značné poruchy zhoršující její statickou funkci a není vhodná k dalšímu použití jako nosná konstrukce nového mostu. Na základě této zprávy zhotovitel práce na mostě dne 12.9.2012 zastavil. Zúčastnění byli seznámeni s problematikou na místě stavby a stávající stav si prohlédli. Všeobecně bylo konstatováno, že obavy zhotovitele jsou opodstatněné a zastavení stavby oprávněné. V rámci diskuze byl přijat návrh na úpravu projektové dokumentace ve stupni RDS s tím, že zhotovitel bude postupovat tak, aby se v co největší míře snažil využít vymezené finanční prostředky. Práce na ostatních objektech stavby pokračují.



Na základě těchto skutečností bylo rozhodnuto:

- zpracovatel DSP k této problematice předloží své vyjádření
- zpracovatel RDS resp. zhotovitel zpracuje alternativní řešení původního projektu RDS a koncepci předběžně projedná se správcem toku; následně předloží návrh úpravy, RDS k odsouhlasení manažeru projektu p. Ing. Částkovi

- TDI v návaznosti na postup přípravy úpravy koncepce RDS zahájí práce na změně stavby před jejím dokončením

Vzhledem k pokročilému ročnímu období vyvinou účastníci výstavby veškeré úsilí, aby práce mohly být dokončeny ve stanoveném termínu.

Zapsal: Ing. L. Bureš

Dne: 17.9.2012

Originál prezenční listiny je uložen v archivu TDI